

ZGK.271.01.2015

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza
oraz modernizacja sterowania i automatyki komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeżuśni”*

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy w odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

W opinii producenta agregat prądotwórczy zainstalowany na oczyszczalni ścieków w Rzeżuśni nie jest przystosowany do współpracy z układem SZR. Czy dla pozycji 1.1. „Wymiana urządzenia samoczynnego załączenia rezerwy typu SZR – dostawa” należy doliczyć dostosowanie istniejącego agregatu do współpracy z SZR?

Odpowiedź:

Tak.

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Gołczy

mgr inż. Rafał Michalski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
32-075 GOŁCZA
TEL.(12) 338-60-03
NIP 659-13-0-400