



GMINA GOŁCZA URZĄD GMINY

32 - 075 Gołcza ☎ 012/ 388 - 60 - 29 fax. : 012/ 38-86-031
e-mail: ug@golcza.pl
konto: KBS Oddział w Gołczy 15 85910007 0150 0750 0417 0077
NIP 682-00-04-721 Regon - 351555921

RIR.271.4.2015

Gołcza, dnia 03.08.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.4.2015 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr K1153 Poręba Górna - Budzyń – Gołcza w km 0+000 - 5+876” w dniu 31.07.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych fi 500 mm pod wpusty deszczowe?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza studzienki z rur żelbetowych o średnicy nominalnej DN500mm z dnem. Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy D400, z kołnierzem, pokrywa na zawiasie.

2. Prosimy o przedstawienie rysunku technicznego ze szczegółem zamontowania studni rewizyjnej fi 425 na kanale o średnicy fi 600/800 (dot. poz. 3.1.7 – kanały z rur PVC oraz poz. 3.2.11 – studnie kanalizacyjne rewizyjne).

Wyjaśnienie:

Zamieszczono rysunek techniczny.

3. na jakiej głębokości zaprojektowany jest kanał deszczowy w stosunku do nawierzchni chodnika?

Wyjaśnienie:

Średnia głębokość kanalizacji około 1,8 metra p.p.t.

4. Czy zamawiający żąda przedstawienia kosztorysu uproszczonego czy szczegółowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie kosztorysu uproszczonego.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Maryla Stasiak-Mentel
SEKRETARZ GMINY

1. adresat

2. a/a

Sp. Paweł Wilk – kierownik RIR UG Gołcza