



GMINA GOŁCZA URZĄD GMINY

32 - 075 Gołcza ☎ 012/ 388 - 60 - 29 fax. : 012/ 38-86-031

e-mail: ug@golcza.pl

konto: KBS Oddział w Gołczy 15 85910007 0150 0750 0417 0077

NIP 682-00-04-721 Regon - 351555921

RIR.271.4.2015

Gołcza, dnia 06.08.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.4.2015 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr K1153 Poręba Górna - Budzyń – Gołcza w km 0+000 - 5+876” w dniu 05.08.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. 1. Dotyczy wzoru umowy: par. §8 ust. 2 pkt.1) ppkt a), b) i e) - Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,1 % - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04}, a dokładniej -wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art 484 § 2 k.c., który odnosząc się do :rażaco wygórowanej" kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żadaną kara. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.

2. Dotyczy wzoru umowy: par. §8 ust. 2 pkt. 1) ppkt a), b) i e) - Wnosimy o zmianę z "opóźnienia" na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego., par. 14 pkt 1a projektu umowy. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia ? 17.06.2003 r.. MI CKN 122/01: "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody" Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura

akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umów w sprawie zamówień publicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry techniczne i rodzaj lamp solarnych oraz opraw energooszczędnych. Brak podstawowych danych uniemożliwia wybór materiału z szerokiego asortymentu jaki jest dostępny na rynku.

Wyjaśnienie:

Lampy solarne:

Źródło światła: LED min. 10W (1000lm), panel solarny: min. 15W, Wbudowany Akumulator litowo-jonowy min. 26000mAh, czujnik ruchu PIR, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Materiał stop aluminium i hartowanego szkła, Słup aluminiowy wys. ok. 4m do montażu na fundamencie, klasa wodoszczelności IP68 i zakres temperatury pracy -20°C do +45°C

Oprawy energooszczędne LED: *o mocy nie mniejszej niż 20 W, Żywotność [h]: min. 50000, klasa wodoszczelności IP65 i zakres temperatury pracy -30°C do +45°C.*

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

Maryla Stasiek-Mente
SEKRETARZ GMINY

1. adresat

2. a/a

Sp. Paweł Wilk – kierownik RIR UG Gołcza