



GMINA GOŁCZA URZĄD GMINY

32 - 075 Gołcza ☎ 012/ 388 - 60 - 29 fax. : 012/ 38-86-031
e-mail: ug@golcza.pl
konto: KBS Oddział w Gołczy 15 85910007 0150 0750 0417 0077
NIP 682-00-04-721 Regon - 351555921

RIR.271.5.2015

Gołcza, dnia 12.08.2015r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.5.2015 - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Gołcza” w dniu 12.08.2015r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. Czy zamawiający dopuszcza zamianę paneli z multikrystalicznych na mono lub polikrystaliczne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga montażu paneli monokrystalicznych (zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 1 PFU).

2. Jaką minimalną liczbę diod bypass powinien posiadać panel fotowoltaiczny?.

Wyjaśnienie:

Ilość diod by-pass minimum 3 szt. (zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 1 PFU).

3. Jaką minimalną grubość powinna posiadać rama paneli fotowoltaicznych??

Wyjaśnienie:

Minimalna grubość ramy panelu – 37 mm, (zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 1 PFU).

4. Prosimy o podanie minimalnych wymagań technicznych dla paneli i inwerterów.

Wyjaśnienie:

Minimalne wymagania techniczne wskazane są w rozdziale V pkt 1, 2 PFU.

Z poważaniem

Z up. **WÓJTA**

Maryla Skórska-Mentel
SEKRETARZ GMINY

1. adresat

2. a/a

Sp. Paweł Wilk – kierownik RIR UG Gołcza